

PRIMON LAMBERTO S.r.l.

STEEL structures

Progettazione, costruzione e montaggio di strutture in acciaio

Via Roncaglia Vaccheria, 9 36060 Schiavon VI ITALY
VAT 04208140246 www.primonlamberto.com



2942-CPR-0092

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. 02/2026

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

2025-07-15 COMPLETAMENTO SOPPALCO IMP 29

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto:

Struttura metallica – Allegato al DDT 26-03904 del 17/04/2026

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Elementi strutturali secondo EN 1090-2 classe EXC 2 Metodo 3 b

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:

PRIMON LAMBERTO SRL -Via RONCAGLIA VACCHERIA 9 – 36060 – SCHIAVON (VI)

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
2+

6. Norma armonizzata di riferimento: EN-1090 "Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio
L'organismo notificato **AREAS CERTIFICAZIONI srl** ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica ed ha rilasciato il certificato nr. 2942-CPR-0092

7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Tolleranze Dimensionali	Appendice D EN 1090-2	UNI EN 1090-2
Saldabilità (spuntare utilizzati)	☒ S 235JR ☒ 275 JR ☒ 275 J0 ☐ 275 J2 ☐ 355 JR ☐ 355 J0 ☐ 355 J2	EN 10025-2
Resistenza alla rottura	☐ JR= 27 Joule a 20°C ☐ J0 = 27 Joule a 0°C ☐ J2 = 27 Joule a -20°C	UNI EN 1090-1:2012
Capacità di supporto del carico	☐ NPD (3a) ☒ vedi relazione di calcolo (3b)	UNI EN 1090-1:2012
Resistenza a fatica	☐ NPD (3a) ☒ vedi relazione di calcolo (3b)	UNI EN 1090-1:2012
Resistenza al fuoco	☐ NPD	UNI EN 1090-1:2012
Rilascio di cadmio	☐ NPD	UNI EN 1090-1:2012
Emissione di radioattività	☐ NPD	UNI EN 1090-1:2012
Durabilità	☐ Non rivestito NPD (oppure verniciata estetica) ☒ Preparazione della superficie secondo la norma EN 1090-2, Superficie zincata secondo la EN ISO 1461. ☐ verniciata secondo la UNI	UNI EN 1090-1:2012
Fabbricazione	Dis. di assieme 2025-07-15 PROGETTAZIONE-R0	UNI EN 1090-1:2012
Reazione al fuoco	NPD	UNI EN 1090-1:2012
Deformazione allo SL	☐ NPD (3a) ☒ vedi relazione di calcolo (3b)	UNI EN 1090-1:2012
Progettazione	☐ a cura del committente (3a) ☒ A cura di LAMBERTO PRIMON srl secondo NTC 2018 DM 17/01/18 Classe EXC2 (3b)	UNI EN 1090-1:2012

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Schiavon (VI), 17/04/2026

Il responsabile FPC

Sig.ra RIGON MARTINA

