

VERBALE DI PROVA DI EVACUAZIONE ANTINCENDIO

(Struttura sanitaria – ambulatorio / dialisi / odontoiatria)

Struttura	sanitaria:	Plumeria	Srl
Tipologia: ☐ Ambulatorio ☐ Centro dialisi ☐ Odontoiatria ☐ Altro			
Ubicazione: Via Rocca di Cambio n°			16a/18/20
Data:			19/12/2025
Ora di	inizio	prova:	15:00
Ora di conclusione: 15:30			

1. Riferimenti normativi

La presente **prova di evacuazione antincendio** è stata eseguita in conformità alle seguenti disposizioni normative e tecniche:

- **D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81**, art. 43 e 46 – Gestione delle emergenze e prevenzione incendi;
- **DM 03/08/2015** e s.m.i. – Codice di prevenzione incendi;
- **DM 02/09/2021** – Gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (GSA);
- Piano di Emergenza ed Evacuazione della struttura;
- Norme di buona tecnica applicabili alle strutture sanitarie.

2. Premessa

La prova di evacuazione è stata effettuata al fine di verificare:

- l'efficacia delle **procedure di emergenza** adottate dalla struttura sanitaria;
- la corretta **organizzazione del personale addetto all'emergenza**;
- la **percorribilità delle vie di esodo** e la funzionalità delle uscite di emergenza;
- il livello di informazione e addestramento del personale operante.

La simulazione è stata pianificata tenendo conto della specificità della struttura sanitaria, con particolare attenzione alla **presenza di pazienti**, alle eventuali **condizioni di ridotta mobilità** e alla continuità delle attività sanitarie essenziali.

3. Presenze

Alla prova di evacuazione hanno partecipato:

- Datore di Lavoro / Delegato: Morano Francesco
- RSPP: La Ciura Luca
- Addetti antincendio: Filippi Valentina
- Addetti al primo soccorso: Filippi Valentina
- Personale sanitario e ausiliario: Faisal Hayec
- Eventuali osservatori: _____

4. Descrizione della prova di evacuazione

La prova ha simulato una **situazione di emergenza incendio**, con attivazione delle procedure previste dal Piano di Emergenza.

Sono state eseguite le seguenti operazioni:

- segnalazione dell'emergenza al personale presente;
- avvio delle procedure di evacuazione;

- accompagnamento ordinato di personale e utenti verso le **uscite di emergenza**;
- verifica dell'assistenza ai soggetti con **ridotta mobilità**, ove presenti;
- raggiungimento del **punto di raccolta esterno** individuato.

Durante la prova non sono stati generati rischi per pazienti o operatori, e le attività sanitarie critiche sono state gestite secondo le procedure di sicurezza previste.

5. Verifiche effettuate

Nel corso della prova sono stati verificati i seguenti aspetti:

- corretto riconoscimento del segnale di emergenza;
- rispetto dei percorsi di esodo indicati;
- assenza di ostacoli lungo le vie di fuga;
- funzionalità dell'illuminazione di emergenza;
- adeguatezza della segnaletica di sicurezza;
- comportamento del personale addetto all'emergenza;
- tempi di evacuazione compatibili con le caratteristiche della struttura.

6. Esito della prova

L'esito della prova di evacuazione è risultato **positivo**.

In particolare:

- le procedure di emergenza sono state correttamente applicate;
- le vie di esodo sono risultate fruibili e adeguatamente segnalate;
- il personale ha dimostrato un buon livello di conoscenza delle procedure;
- non sono state rilevate criticità tali da compromettere la sicurezza.

(Eventuali osservazioni / azioni correttive: al momento nessuna)

7. Conclusioni

Alla luce di quanto verificato, si attesta che la **prova di evacuazione antincendio** si è svolta regolarmente e che l'organizzazione della sicurezza risulta **conforme alle disposizioni del DM 02/09/2021** e alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.

Il presente verbale viene redatto per essere **conservato agli atti della struttura** e allegato alla documentazione di sicurezza.

8. Firme

Il Datore di Lavoro / Delegato

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

La Ciura Luca

Gli Addetti Antincendio