

VERBALE DI PROVA DI EVACUAZIONE

FAZIO SRLS

DATI DELLA PROVA

Elemento	Dettaglio
Data prova	27/11/2025
Ora inizio	07:30
Ora fine	08:00
Luogo	VIA PALERMO 65, BRONTE (CT)
Tipo di edificio/cantiere	☐ Ufficio ☐ Cantiere ☒ Magazzino ☐ Altro:
Responsabile della prova	FAZIO NUNZIO
Responsabile Sicurezza (RSPP)	FAZIO NUNZIO
RLS presente	☒ Sì ☐ No
Numero partecipanti totali	5

OBIETTIVI DELLA PROVA

La prova di evacuazione è stata effettuata al fine di:

- Verificare l'efficacia della procedura di evacuazione
- Testare la funzionalità di tutte le vie di uscita
- Controllare lo stato della segnaletica di emergenza
- Valutare i tempi di evacuazione
- Verificare il funzionamento dei sistemi di allarme
- Controllare la praticabilità delle aree di emergenza
- Identificare eventuali criticità e aree di miglioramento

DESCRIZIONE DELLO SVOLGIMENTO

Procedura seguita:

Descrizione dettagliata di come è stata condotta la prova (attivazione allarme, tempi, comportamento dei partecipanti, ostacoli riscontrati, ecc.):

ALLA ORE 7:30 È STATO ATTIVATO L'ALLARME, TUTTO IL PERSONALE PRESENTE HA INIZIATO LA PROCEDURA, SEGUENDO LE VIE DI EVACUAZIONE E RAGGIUNGENDO IL PUNTO DI RACCOLTA ORDINATO IN MODO ORDINATO SENZA CAUSARE PANICO. LA PROVA SI È CONCLUSA SENZA AVERE AVERE INCIDENTI. LA PROVA HA EVIDENZIATO UNA BUONA PREPARAZIONE DEL PERSONALE.

PARTECIPANTI ALLA PROVA

Cognome e Nome	Ruolo/Mansione	Reparto/Area	Presente
FABIO NUNZI	NSP	CAPANNONE	☒
FABIO GIUSEPPE	Datore RLS	CAPANNONE	☒
FABIO RICCARDO	DIPENDENTE	CAPANNONE	☒
FABIANA BIAGIO	DIPENDENTE	CAPANNONE	☒
FABIANA BIAGIO	DIPENDENTE	CAPANNONE	☒
			☐
			☐
			☐

Note sulla partecipazione:

TEMPI DI EVACUAZIONE

Area/Reparto	Tempo evacuazione (minuti)	Valutazione
	30 secondi	☒ Adeguato ☐ Da migliorare
	30 secondi	☒ Adeguato ☐ Da migliorare
	30 secondi	☒ Adeguato ☐ Da migliorare
	30 secondi	☒ Adeguato ☐ Da migliorare

Tempo totale di evacuazione: 30 secondi minuti

VERIFICHE TECNICHE EFFETTUATE

Stato delle uscite di emergenza:

- Praticabilità delle porte: ☒ Conforme ☐ Non conforme
- Assenza di ostacoli: ☒ Sì ☐ No
- Funzionamento chiusure automatiche: ☒ Conforme ☐ Non conforme
- Illuminazione di emergenza: ☒ Funzionante ☐ Non funzionante

Segnaletica di emergenza:

- Visibilità e leggibilità: ☒ Buona ☐ Scarsa
- Corretta illuminazione: ☒ Sì ☐ No
- Posizionamento idoneo: ☒ Sì ☐ No

Aree di raccolta:

- Praticabilità e disponibilità: ☒ Conforme ☐ Non conforme
- Assenza di ostacoli: ☒ Sì ☐ No
- Dimensioni adeguate: ☒ Sì ☐ No

Sistemi di allarme:

- Funzionamento dei segnali acustici: ☒ Corretto ☐ Difettoso
- Udibilità in tutte le aree: ☒ Sì ☐ No
- Funzionamento segnali visivi: ☒ Corretto ☐ Difettoso

CRITICITÀ RISCONTRATE

Descrivere eventuali problemi, anomalie, comportamenti scorretti o situazioni critiche riscontrate durante la prova:

NESSUNA

☒ Nessuna criticità riscontrata

AZIONI CORRETTIVE NECESSARIE

N.	Criticità	Azione Correttiva	Responsabile	Scadenza
1				
2				
3				
4				

CONCLUSIONI E VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Esito della prova:

☒ **POSITIVO** - La prova ha evidenziato un'adeguata organizzazione e preparazione del personale






☐ **POSITIVO CON OSSERVAZIONI** - La prova è risultata positiva con alcune aree di miglioramento

☐ **NEGATIVO** - La prova ha evidenziato significative criticità che richiedono interventi correttivi immediati

Osservazioni e raccomandazioni:

NESSUNA

FIRME

Ruolo	Nome	Data	Firma
Responsabile della Prova	FAZIO NUNZIO	27/11/2025	
RSPP/ Datore di Lavoro	FAZIO NUNZIO	27/11/2025	
RLS (se presente)	FAZIO GIUSEPPE	27/11/2025	
Dipendente	FAZIO RICCARDO	27/11/2025	
Dipendente	FAVAZZA BIAGIO	27/11/2025	
Dipendente	FAVAZZA BIAGIO	27/11/2025	

NOTE NORMATIVE

Questa prova di evacuazione è stata condotta in conformità alle disposizioni del **D.Lgs. 81/2008** (Testo Unico sulla Sicurezza) e successive modificazioni. La prova rientra nell'obbligo di esercitazione periodica delle misure di emergenza, come previsto dall'articolo 18 e dall'allegato IV del decreto citato.

Prossima prova programmata per: FEBBRAIO 2026

Archiviazione: Questo verbale deve essere conservato presso la sede aziendale e reso disponibile agli organi di vigilanza in caso di ispezione.

Documento redatto il: 27/11/2025 da:

ING. Lucio Nigro