






	COMUNE DI TREBASELEGHE - (PD)
	TIELLE S.r.l. Sede Legale, Amministrativa e Stabilimento: Via Venezia, 10 – 35010 Trebaseleghe (PD)
REFERENTE/I:	sig. Giancarlo Franceschi; sig.ra Adonella Pesce

VERBALE PROVA DI EMERGENZA

OGGETTO DELL'ADDESTRAMENTO/MANSIONE				CODICE INTERVENTO (da Piano di Formazione)	
SIMULAZIONE DI UNA EMERGENZA CON EVACUAZIONE DEL PERSONALE				Come previsto dal D.M. 02/09/2021	
OPERATORE/DOCENTE				DATA	
RSPP Per. Ind. Gianni Polato				21 novembre 2025	
Ora inizio prova	15:00	Ora fine prova	16:00	Ore totali	1
Luogo Prova	Via Venezia, 10 – 35010 Trebaseleghe (PD)				

LISTA DEI PARTECIPANTI	
NOMINATIVO	FIRMA
Stefania Comiotto	
Chiara Bertezolo	
Maksym Zagnyey	
Franco Baracco	
Stefano Libralato	
Franceschi Giancarlo	

	COMUNE DI TREBASELEGHE - (PD)
	TIELLE S.r.l. Sede Legale, Amministrativa e Stabilimento: Via Venezia, 10 – 35010 Trebaseleghe (PD)
REFERENTE/I:	sig. Giancarlo Franceschi; sig.ra Adonella Pesce

ARGOMENTI TRATTATI DALL'ADDESTRAMENTO:

Preparazione della prova di emergenza con simulazione di un infortunio causato dal malfunzionamento di un sensore di una macchina "Pressa E400/A" e conseguente principio di incendio sulla pulsantiera di controllo. La prova si è svolta SENZA preavviso, con la collaborazione di un operatore dell'officina che ha simulato l'infortunio.


La prova si è svolta nel modo seguente:

- L'operatore si impiglia con la mano nel nastro in uscita della macchina ed inizia ad urlare attirando l'attenzione del sig. Stefano Libralato (preposto);
- Il preposto interviene tempestivamente sul posto e trova l'operatore riverso a terra con fuoriuscita di sangue dall'arto dx e nota del fumo dalla pulsantiera, da cui si innesca un piccolo principio d'incendio;
- Aziona il blocco della macchina e l'immediato distacco della corrente elettrica dal quadro lì adiacente
- Chiama aiuto verso gli altri presenti in officina ed uffici;
- Soccorre l'operatore verificandone le condizioni, assieme agli altri lo allontana con barella immediatamente dal posto;
- Un operatore recupera un estintore lì vicino e lo aziona sul quadro in fiamme e spegne il principio d'incendio;
- Viene portato l'infortunato in zona sicura (punto di raccolta) e vengono chiamati i soccorsi (numero unico 112);
- Viene simulato l'arresto cardiaco dell'operatore e l'inizio delle manovre di rianimazione con uso di un defibrillatore finto;
- Fine dell'emergenza e cessato pericolo;
- Discussione finale con i partecipanti.

DESCRIZIONE DELLA PROVA, COMMENTI:

La prova si è svolta nella sede della ditta, precisamente in officina presso la pressa punti "Pressa E400/A" .

La simulazione riguardava il malfunzionamento di un sensore che causa l'impigliamento e il conseguente trascinarsi dell'arto superiore dell'infortunato, con conseguente innesco di principio di incendio per surriscaldamento della pulsantiera di controllo.

	COMUNE DI TREBASELEGHE - (PD)
	TIELLE S.r.l. Sede Legale, Amministrativa e Stabilimento: Via Venezia, 10 – 35010 Trebaseleghe (PD)
REFERENTE/I:	sig. Giancarlo Franceschi; sig.ra Adonella Pesce

La prova è stata realizzata senza preavviso, con la collaborazione (complice) dell'operatore sig. Maksym Zagnyey.

A seguito del richiamo di aiuto da parte del Sig. Maksym Zagnyey, accorre, perché nelle vicinanze, il preposto, che dirama l'avvertimento dell'incidente al personale impiegatizio a mezzo telefono.

Il capo magazziniere e il personale degli uffici si recano subito sul luogo dell'evento per mettere in sicurezza sia l'infortunato sia l'attrezzatura. Vedendo il principio di incendio in atto, il capo magazziniere procede al distacco della corrente elettrica generale simulando poi lo spegnimento dell'incendio, permettendo in questo modo di mettere in sicurezza l'infortunato, trasportato tramite una barella di trasporto feriti, distante dall'area adiacente la pressa punti.

Contemporaneamente veniva simulata la chiamata, mediante il numero unico 112, richiedendo l'intervento ai soccorsi; il dialogo della chiamata è stato chiaro e sintetico, annunciando chi chiama, indirizzo della ditta e cosa stesse succedendo. Un addetto antincendio ha spento il principio d'incendio, sono state aperte subito le finestre per arieggiare i locali, poi l'infortunato è stato trasportato verso il punto di raccolta con la barella, tutto il personale si è recato nel punto di raccolta in modo veloce ed ordinato. Sono state eseguite correttamente le operazioni, seppur il personale non fosse al corrente della prova; nel punto di raccolta l'addetto al primo soccorso ha verificato le funzioni vitali dell'infortunato spiegando anche ai presenti come si deve fare in questi casi (con il supporto dello scrivente RSPP che ha svolto funzione di osservatore della prova). Una persona ha simulato di far entrare dalla strada (via Venezia) una ambulanza.

La prova si è svolta in maniera regolare, dal segnale di inizio alla completa evacuazione dei locali, compreso il trasporto dell'infortunato e lo spegnimento del principio d'incendio sono trascorsi circa 10 minuti, si ritiene un tempo buono considerate le operazioni svolte.

Non si rilevano comportamenti anomali del personale.

A seguito si riportano alcune foto della prova.

FOTO



tielle

COMUNE DI TREBASELEGHE - (PD)

TIELLE S.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Stabilimento:
Via Venezia, 10 – 35010 Trebaseleghe (PD)

REFERENTE/i:

sig. Giancarlo Franceschi; sig.ra Adonella Pesce

1) Chiamata dei soccorsi



2) Preparazione dei soccorsi e recupero dell'infortunato



3) Il preposto arriva sul posto e stacca la corrente



4) Messa in sicurezza e trasporto infortunato in luogo sicuro



5) Inizio attività di soccorso e rianimazione



Trebaseleghe (VE) Il 21 novembre 2025

RSPP Polato Gianni